

Kabelové soubory pro opravy kabelů s papírovou izolací a kabelu **AMKQZY**

Pro opravy kabelů s papírovou izolací jsou určeny tyto spojky:

PRYSMIAN:

EPJMp-1C/3C-24-F (95-150 mm²)

EPJMp-1C/3C-24-H (150-240 mm²)

(pro spojování trojplášťových kabelů s papírovou izolací, kovovým pláštěm a pancířem)

EPJMp-1C-24-F (95-150 mm²)

EPJMp-1C-24-H (150-240 mm²)

(pro spojování jednožilových kabelů s papírovou izolací, kovovým pláštěm a Y ochranou)

TE connectivity (vč. šroubových spojovačů):

GUSJ-24/ 70-150-3HL (70-150 mm²)

GUSJ-24/120-240-3HL (120-240 mm²)

(pro jednožilové a trojplášťové kabely se stíněnými žilami s papírovou izolací s jedním kovovým pláštěm a pancířem)

GUSJ-24/ 70-150-3SB (70-150 mm²)

GUSJ-24/120-240-3SB (120-240 mm²)

(pro třížilové kabely se společným kovovým pláštěm a obvodovou papírovou izolací nebo se stíněnými žilami a se společným kovovým pláštěm)

CELLPACK:

CHMPP(3Pb)3 20/3 (95-240 mm²)

(pro spojování trojplášťových kabelů s papírovou izolací, kovovým pláštěm a pancířem)

Pozn.: pro spojování žil musí být použity lisované nebo šroubové spojovače bez přepážek (kvůli umožnění migrace oleje přes žílu)

Pro opravy koncovek na kabel s papírovou izolací:

ELEKTROVOD ŽILINA:

KSJi – skleněná koncovka

TE connectivity:

IDST 5122 (95-150 mm²) – vnitřní jednožilová dolévací koncovka (skleněná)

IDST 5123 (150-240 mm²) – vnitřní jednožilová dolévací koncovka (skleněná)

Pro kabely AMKQZY jsou určeny spojky:

TE connectivity:

EPKJ-24D/1HL-1HL-W - pro opravy, spojka olej-olej

EPKJ-24C/1XU-1HL + uzemňovací sada EAKT 1643 - pro spojení s kabelem AXEKVCEY

PRYSMIAN:

pro spojení s kabelem AXEKVCEY:

EPJMt-1C-24-H-T3-V1.2 (120-240 mm²) + uzemňovací sada EAKT 1643 (*TE connectivity*)